

# 苗栗縣政府消防局統計通報

中華民國 106 年年 4 月會計室發布

## 苗栗縣105年液化石油氣安全管理概況


為確保縣民生命財產之安全，本縣就液化石油氣相關管理情形如下：

- 一、**列管家數**：截至 105 年底止，本縣應納入消防安全查察之「液化石油氣列管廠商」計有 210 家，其中以串接使用場所 152 家（占 72.38 %）最多，分銷商 50 家（占 23.8%）次之；與 100 年比較，總列管家數大幅減少 36 家（或-14.63%），且呈逐漸下降之趨勢。（詳表一）
- 二、**檢查情形**：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，105 年對本縣境內之液化石油氣營業、儲存或處理場所等消防安全設備實施定期檢查計 975 件次，合格率達 100.00%；另檢查不合格計有 0 件次，較 100 年 8 件次，減少 8 件次（或-100.00%）。（詳表一、圖一）

表一、苗栗縣近6年液化石油氣消防安全管理概況

單位：家數、件次、%

年別	期 底 列 管 家 數							檢 查 情 形			
	合 計	分 銷 商	分 裝 場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	合 計	合 格 件 次	不 合 格 件 次	合 格 率 (%)	
100年	246	54	1	1	6	184	1,228	1,220	8	99.35%	
101年	235	53	1	1	6	174	1,165	1,160	5	99.57%	
102年	230	54	1	1	6	168	1,092	1,085	7	99.36%	
103年	234	52	1	1	6	174	1,158	1,149	9	99.22%	
104年	234	49	1	1	6	174	1,011	1,009	2	99.80%	
105年	210	50	1	1	6	152	975	975	-	100.00%	
105年 與104 年比較	增減數	- 24	1	-	-	-	22	- 36	- 34	- 2	0.00
	增減%	-10.26	2.04	0.00	0.00	0.00	-12.64	-3.56	-3.37	-100.00	0.20
105年 與100 年比較	增減數	- 36	- 4	-	-	-	32	- 253	- 245	- 8	0
	增減%	-14.63	-7.41	0.00	0.00	0.00	-17.39	-20.60	-20.08	-100.00	0.66



圖一、100~105年液化石油氣消防安全檢查情形

三、**違規處理情形**：105年本縣針對檢查不合格者，依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」有關液化石油氣部分，依消防法第37條或42條規定，處以罰鍰者計有0件次，較100年減少8件次（或-100.00%），移送法院強制執行者計有0件次，較100年減少4件次（或-100.00%）。（詳表二）

表二、苗栗縣近6年液化石油氣安全檢查不合格件次處理統計

單位：件次、%

年別	不 合 格 件 次	累計違規處理情形			強制執行件次	
		限期改善	罰鍰	停業或停止使用		
100年	8	-	8	-	4	
101年	5	-	5	-	10	
102年	7	-	7	-	-	
103年	11	-	11	-	-	
104年	2	-	2	-	-	
105年	-	-	-	-	-	
105年與 104年比較	增減數	- 2	- -	2	-	-
	增減%	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
105年與 100年比較	增減數	- 8	- -	8	- -	4
	增減%	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00